

RESIDENCIA GERONTOLÓGICA



Situación previa

El centro dispone de un sistema de calefacción centralizada controlada por programación horaria, con un solo circuito para las 48 habitaciones y salas comunes.

No existe ningún sistema de control, información ni gestión.

Hay una falta evidente de confort, excesivo calor en las 2 primeras plantas donde muchas ventanas están abiertas incluso en invierno.

Solución domótica

Zonificación por habitación y zonas comunes mediante la instalación de una electro-válvula en el circuito de calefacción.

Control termostático por habitación, control de presencia y sensor de ventana abierta, visualización y control centralizado de todas las habitaciones en un ordenador.

Se mantienen las programaciones horarias separando habitaciones y zonas comunes.

Inversión domótica
14.783 €

Consumo mensual
8.000 €

AHORRO
2.000 €/mes